

PORTES COULISSANTES

PORTE DE PARKING PF 1/2 H A DEUX VANTAUX PARALLELES - MD 312P

FEU :

PF 1/2 h (PV CTICM 99-U.433)

DIMENSIONS DE BAIE :

	Mini	Maxi
L	1120	6000
H	1690	2890

DESCRIPTIF DE BASE :

● SUSPENSION / GUIDE :

- Sur rail tubulaire ouvert droit de taille 4, monté en parallèle et muni d'un chariot solidaire à chaque module haut. Support de rail double, entraxe 90 mm, spécifique pour la pose sous dalle.
- Guidage du vantail arrière : par une chicane murale horizontale en partie basse en prise avec la chicane basse du vantail.
- Guidage du vantail avant : par une chicane en partie basse du vantail, guidée dans la chicane basse du vantail arrière.

● MODULES :

- De 420 à 1320 mm de large
- Jusqu'à 2750 mm de hauteur.
- A assembler en largeur uniquement, sur site, par vissage d'un profil en «Z» à la jonction des modules.
- Epaisseur 57 mm.
- Structure interne en tôle d'acier d'épaisseur 20/10e.
- Isolants en minéraux en plaques
- Parements en tôle d'acier galvanisée prépeinte de 75/100e.

● ETANCHEITE AU FEU :

- Chicane de porte en tôle d'acier 20/10e
- Chicanes murales en tôle d'acier 20/10e
- Joints intumescents :
 - 25 x 2 sur les chants verticaux des modules, les chicanes arrières des vantaux et la butée de réception.
 - 30 x 4 sur la chicane haute du vantail avant.
 - 40 x 4 sur la chicane haute du vantail arrière.
 - 30 x 4(2x) + 40 x 4(5x) sur la chicane supérieure à la jonction des vantaux.
 - 15 x 2 sur la chicane murale haute.

● DECLENCHEMENT / FERMETURE :

- Verrouillage électromagnétique 24-48 V
- Le vantail se déplace grâce à un enrouleur à ressort.
- Ralentisseur - régulateur de fermeture.

● SENS DU FEU :

- Indifférent.

EQUIPEMENT EN OPTION :

- Détecteur Autonome Déclencheur (D.A.D.) secours NF avec détections ioniques
- Contact de signalisation de position
- Protection grillagée du vantail en position d'attente (voir chapitre adaptations).

VARIANTE :

- Possibilité de montage sur linteau (Voir chapitre adaptations).