

BLOCS-PORTES COUPE-FEU 1/2 H

BLOC-PORTE CF 1/2 H 2 VANTAUX ASSERVIS (1)

Code: 2VE-2VI/FP

FEU: CF et PF 1/2 h (PV 2 VE : n° 91.31519)
(PV 2 VI : n° 96.43229)



DESCRIPTIF DE BASE:

- HUISSERIE METALLIQUE (PROFEU : voir **dimensions** chapitre «Adaptations») OU BOIS EXOTIQUE
- VANTAUX: LARGEUR 2VE : 630 à 1030
2VI : passage libre 900 à 2021
petit vantail mini 430
grand vantail maxi 1030
- HAUTEUR: 1410 à 2260
- EPAISSEUR: Fibre brute ou prépeinte: 40
- Placage bois: 41
- Stratifié 9/10°: 42
- CADRE BE 45 x 33,3 – Montants embrevés
- AME PLEINE 350 kg/m³
- FERRAGE: 3 ou 4paumelles de 130
AUCUN POINT DE CONDAMNATION
- ASSERVISSEMENT: Bandeau Ferme-porte DORMA TS 93 GSR avec sélecteur de fermeture intégré
- JONCTION DES VANTAUX: Feuillure 26 x 15
- ETANCHEITE AU FEU: Joints thermogonflants
En feuillure de battement: Palusol de 10 x 3 et 18 x 3
En traverse haute: Palusol de 18 x 3
En traverse basse: Palusol de 18 x 3
- SENS DU FEU: recto - verso (*)

VARIANTES ADMISES:

- Adaptation sur huisserie PROFEU soudée ou assemblée par vissage (voir chapitre Adaptations)
- Adaptation sur huisserie bois montée à sec (voir chapitre Adaptations)
- Revêtement stratifié ou placage bois (*) V-5.
- Rives homogènes.
- Fibres de parement matricées et prépeintes (largeur 930 seulement).
- Oculus PF 1/2 h (verre DRAVEL) ou CF 1/4 h-PF 1/2 h (verre PYROBELITE 11) ou CF et PF 1/2 h (verre PYROBEL 12) de forme :
 - circulaire : Ø de clair 400 maxi
 - rectangulaire : clair H 1200 x L 400 maxi
 - polyforme : surface 0,12 m² maxi
 - demi-lune : Ø de clair 800 maxi (sauf DRAVEL)
- Découpe à 150 mm mini des bords du vantail
- Installation de deux regards vitrés sous conditions :
Distance mini entre deux découpes : 150 mm
Découpe à 150 mm mini des bords du vantail et 500 mm mini du bas du vantail
- Battement non feuilluré avec joint thermogonflant Palusol 30 x 4 muni d'un joint d'étanchéité double lèvre sur chaque vantail (attention: largeur FF huisserie + 16). Rajout sur HB Interdens 36 144 x 25 x 2 à la jonction des vantaux.
- Remplacement du bandeau ferme-porte DORMA par un bandeau LEVASSEUR BCS 95/2 avec ferme-portes HL 100 ou HL 200
- Adaptation de ferme-portes ayant fait l'objet par ailleurs d'un essai de résistance au feu sur un bloc-porte de même degré coupe-feu (*) IX-4.

Nota: Le vitrage PYROBELITE 11 possède un verre feuilleté avec film PVB. Il est classé dans la catégorie des vitrages de sécurité et conforme aux recommandations techniques du ministère de l'Éducation nationale.

(1) Ce bloc-porte peut être utilisé lorsque le règlement de sécurité prescrit une ouverture sur simple poussée ou pour les portes maintenues ouvertes en exploitation normale. Il dispose d'un agrément de conformité à la norme NF S61-937 sous certaines conditions (voir chapitre Blocs-portes D.A.S.). Cet agrément est obligatoire pour les ERP et les IGH.

(*) Modifications admises et entérinées par le CECMI en date du 18 avril 1986.