

# BLOCS-PORTES COUPE-FEU 1/2 H

BLOC-PORTE CF 1/2 H – 2 VANTAUX VA-ET-VIENT SUR PIVOTS GEZE PENDULO <sup>(1)</sup>

Code: 2 VE/DA-PENDULO  
2 VI/DA-PENDULO

**FEU:** CF et PF 1/2h (PV n° 95.40937 + Extension de classement n° 96/1, 99/4, 99/3)



## DESCRIPTIF DE BASE:

- HUISSERIE METALLIQUE OU BOIS EXOTIQUE
- VANTAUX: LARGEUR : 2VE : 630 à 1030  
2VI : passage libre d'huissierie 1300 à 2123  
petit vantail mini 630  
grand vantail maxi 1030
- HAUTEUR: 1400 à 2240
- EPAISSEUR: Fibre brute ou prépeinte: 40  
Placage bois: 41  
Stratifié 9/10°: 42
- CADRE BE
  - Montants et traverse haute 45 x 33,3
  - Traverse basse double (33 + 37) x 33,3
  - Montants embrevés.
- AME PLEINE 350kg/m<sup>3</sup>
- FERRAGE:
  - PIVOT HAUT: Partie supérieure (mâle) encastrée dans la traverse haute de l'huissierie. Partie inférieure (femelle) encastrée dans l'angle haut du vantail avec protection thermique.
  - PIVOT BAS: Pivot à ressort encastré dans l'angle bas du vantail avec protection thermique et carters aluminium, avec ou sans arrêt mécanique.
- JONCTION DES VANTAUX: 2 joints anti-pince-doigts APD-MD.
- ETANCHEITE AU FEU: Joints thermogonflants
  - Sur l'ouvrant : au battement: Palusol de 30 x 4 (ou Tenmat 30 x 3)  
sur les montants côté pivot: Palusol 30 x 4 (uniquement en huissierie bois) avec joint double lèvres  
en traverse haute et basse: Palusol de 30 x 3.
  - Sur l'huissierie métallique : sur les montants: Palusol 30 x 4 avec joint double lèvres  
sur la traverse: Palusol 30 x 3.
  - Sur l'huissierie bois : sur les montants et la traverse: Palusol 30 x 3.
- AUCUN POINT DE CONDAMNATION
- SENS DU FEU: Indifférent.

## VARIANTES ADMISES:

- Adaptation sur huissierie bois montée à sec (voir chapitre Adaptations)
- Revêtement strat ou placage (\*) V-5
- Oculus PF 1/2 h (verre DRAVEL) ou CF 1/4 hPF 1/2 h (verre PYROBELITE 11) ou CF et PF 1/2 h (verre PYROBEL 12) de forme :
  - circulaire : Ø de clair 400 maxi
  - rectangulaire : clair H 1200 x L 400 maxi
  - polyforme : surface 0,12 m<sup>2</sup> maxi
  - demi-lune : Ø de clair 800 maxi (sauf DRAVEL)
 Découpe à 150 mm mini des bords du vantail
- Installation de deux regards vitrés sous conditions :  
Distance mini entre deux découpes : 150 mm  
Découpe à 150 mm mini des bords du vantail et 500 mm mini du bas du vantail
- Rives homogènes.
- Fibres de parement matricées et prépeintes (largeur 930 uniquement).

*Nota:* Le vitrage Pyrobelite 11 possède un verre feuilleté avec film PVB. Il est classé dans la catégorie des vitrages de sécurité et conforme aux recommandations techniques du ministère de l'Education nationale.

AR.CO 44 § 2 du règlement de sécurité contre l'incendie des E.R.P.: Les portes en va et vient doivent comporter une partie vitrée à hauteur de vue.

(1) Ce bloc-porte peut être utilisé lorsque le règlement de sécurité prescrit une ouverture sur simple poussée ou pour des portes maintenues ouvertes en exploitation normale. Il ne dispose pas d'un agrément de conformité à la norme NF S61-937 obligatoire dans les ERP et les IGH.

(\*) Modifications admises et entérinées par le CECMI en date du 18 avril 1986.