

BLOCS-PORTES D.A.S.

BLOC-PORTE 1 VANTAIL CF 1/2 H GRANDE HAUTEUR - A FERMETURE AUTOMATIQUE GROOM

Code: CF 30/GH/FP GROOM

FEU : CF et PF 1/2 h - PV n° RS 98-093

DAS : Extension au PV n° RS 99-089



DESCRIPTIF DE BASE:

- HUISSERIE METALLIQUE A BANCHER, A SCELLER ou EN BOIS EXOTIQUE
- VANTAIL: LARGEUR: 630 à 930
HAUTEUR: 2240 à 2500
EPAISSEUR: Fibre brute ou prépeinte : 40
Placage bois: 41
Stratifié 9/10° : 42
- CADRE BE 45 x 33,3 – Montants embrevés.
- AME : composite
- FERRAGE: 4 paumelles de 130
- POINT DE FERMETURE : BCS obligatoire
- ETANCHEITE AU FEU: Joints thermogonflants en traverse haute: Palusol PM 30 x 3
- SENS DU FEU: recto - verso
- ANGLE MAXIMUM DE LA POSITION D'ATTENTE: 90°
- EQUIPEMENT:
 - Ferme-porte GROOM réf. GR 300
 - Bandeau électromagnétique de sécurité réf. BEMS
- MODES DE COMMANDE:
 - Télécommandé, par Emission ou Rupture, sous 24 ou 48 V
 - Autocommandé, par Rupture et sous 24 V uniquement
 - Télécommandé et autocommandé, par Rupture sous 24 V ou 48 V
- OPTIONS:
 - Contact de position : porte en position d'attente et en position de sécurité
 - Finition du bandeau (standard: argent)
 - Alimentation électrique du bandeau par la droite ou par la gauche, par presse-étoupe ou encastrée

Type de commande	Puissance consommée
24V - R	1.5 W
48V - R	1.5 W
24V - E	3.5 W
48V - E	3.5 W

VARIANTES ADMISES:

- Adaptation sur huisserie bois montée à sec (voir chapitre Adaptations)
- Revêtement stratifié ou placage bois (*) V.5
- Rives homogènes
- Fibres de parement matricées et prépeintes (largeur 930 seulement)
- Oculus PF 1/2 h (verre DRAVEL) ou CF 1/4 h-PF 1/2 h (verre PYROBELITE 11) ou CF et PF 1/2 h (verre PYROBEL 12) de forme :
 - circulaire : Ø de clair 400 maxi
 - polyforme : surface 0,12 m² maxi
 - rectangulaire : clair H 1200 x L 400 maxi
 - demi-lune : Ø de clair 800 maxi (sauf DRAVEL)
- Découpe à 150 mm mini des bords du vantail
- Installation de deux regards vitrés sous conditions :
Distance mini entre deux découpes : 150 mm
Découpe à 150 mm mini des bords du vantail et 500 mm mini du bas du vantail

Nota: Le vitrage PYROBELITE 11 possède un verre feuilleté avec film PVB. Il est classé dans la catégorie des vitrages de sécurité et conforme aux recommandations techniques du Ministère de l'Éducation Nationale.

(*) Modifications admises et entérinées par le CECMI en date du 18 avril 1986.