

BLOCS-PORTES D.A.S.

BLOC-PORTE 2 VANTAUX CF 1/2 H - A FERMETURE AUTOMATIQUE DORMA

Code: 2 VE/FP - DORMA ou 2VI/FP - DORMA

FEU : CF et PF 1/2 h (PV n° 91.31519 pour 2VE/FP
PV n° 96.43229 pour 2VI/FP)

DAS : PV n° 96.42998



DESCRIPTIF DE BASE:

- HUISSERIE METALLIQUE A BANCHER, A SCELLER, EN BOIS EXOTIQUE OU DE TYPE PROFEU (voir **dimensions** chapitre Adaptations)
- VANTAUX

Dimensions	Jonction des vantaux	Dimension des vantaux en VE	Vantaux inégaux		Hauteur
			Dimension vantail	Dimension passage libre	
Mini	Battement feuilluré	630 (1)	430	1015	2040
	Joint double lèvres	730	730	1415	
Maxi	Battement feuilluré	1030	1030	2039	2240
	Joint double lèvres	1030	1030	2039	

- EPAISSEUR: Fibre brute ou prépeinte: 40
Placage bois: 41
Stratifié 9/10°: 42

(1) Mini passage feu

- CADRE B.E. 45 x 33,3 - Montants embrevés
- AME PLEINE: 350 kg/m³
- FERRAGE: 3 ou 4 paumelles de 130
- ETANCHEITE AU FEU: joints thermogonflants
 - Jonction des vantaux:
 - . Battement feuilluré: feuillure 26 x 15 Palusol 10 x 3 et 18 x 3
 - . Battement non feuilluré: - joint Palusol 30 x 4 avec joint d'étanchéité double lèvres
- sur H.B. à la jonction des vantaux Interdens 36 144 x 25 x 2
 - En traverse haute et basse: Palusol de 18 x 3

- SENS DU FEU: recto-verso
- ANGLE MAXIMUM DE LA POSITION D'ATTENTE: 125°
- EQUIPEMENT: Ferme-porte DORMA réf. TS92 réglable de la force 2 à la force 4 (E.N.) bandeau DORMA réf. G93 avec système de sélection des vantaux intégré.

MODE DE COMMANDES:

- Télécommandé, par Rupture, sous 24V ou 48V
 - Autocommandé, par Rupture, sous 24V uniquement
 - Télécommandé et autocommandé, par Rupture, sous 24V ou 48V.
- L'ensemble des deux glissières qui constituent le bandeau avec le capot est de référence: «**EMFI**»: Une seule ventouse sur la glissière du vantail semi-fixe est équipée d'un dispositif de sélection.
Finition du bandeau (standard: argent)

Type de commande	Puissance consommée
24V - R	1.7 W
48V - R	1.8 W

VARIANTES ADMISES:

- Adaptation sur huisserie bois montée à sec (voir chapitre Adaptations)
- Revêtement stratifié ou placage (*) V-5
- Fibres de parement matricées et prépeintes (largeur 930 seulement).
- Rives homogènes.
- Oculus PF 1/2 h (verre DRAVEL) ou CF 1/4 h-PF 1/2 h (verre PYROBELITE 11) ou CF et PF 1/2 h (verre PYROBEL 12) de forme :
 - circulaire : Ø de clair 400 maxi
 - polyforme : surface 0,12 m² maxi
 - rectangulaire : clair H 1200 x L 400 maxi
 - demi-lune : Ø de clair 800 maxi (sauf DRAVEL)
- Découpe à 150 mm mini des bords du vantail
- Installation de deux regards vitrés sous conditions :
Distance mini entre deux découpes : 150 mm
Découpe à 150 mm mini des bords du vantail et 500 mm mini du bas du vantail.

Nota: Le vitrage PYROBELITE 11 possède un verre feuilleté avec film PVB. Il est classé dans la catégorie des vitrages de sécurité et conforme aux recommandations techniques du ministère de l'éducation nationale.

(*) Modifications admises et entérinées par le CECMI en date du 18 avril 1986.