

# BLOCS-PORTES D.A.S.

## BLOC-PORTE 2 VANTAUX CF 1H - A FERMETURE AUTOMATIQUE DORMA

Code: 2VE-2VI/CF 60 – SP 46 / FP DORMA

**FEU** : CF et PF 1h (PV n° 96.42192/B)

**DAS** : PV n° RS 97-118



### DESCRIPTIF DE BASE:

- HUISSERIE METALLIQUE A BANCHER, A SCELLER, ou EN BOIS EXOTIQUE
- VANTAUX: LARGEURS: 530 + [930 (1) à 1030] (1) Limitation largeur feu  
630 + [830 (1) à 1030]  
730 + [730 à 1030]  
830 + [830 à 1030]  
930 + [930 à 1030]  
1030 + 1030
- HAUTEURS: 2040 à 2240  
2240 à 2490 (vantaux de largeur ≤ 930)
- EPAISSEUR: Fibre brute ou prépeinte: 46  
Placage bois: 47  
Stratifié 9/10°: 48
- CADRE BE: 45 x 40 embrevé
- AME COMPOSITE
- FERRAGE: 3 (pour largeur inférieure à 930) ou 4 paumelles de 130
- ETANCHEITE AU FEU: Joints thermogonflants
  - Sur l'huissérie: Palusol de 30 x 3
  - Sur les vantaux: Côté paumelles: Palusol de 10 x 3  
En traverse haute: Palusol de 35 x 4  
En traverse basse: Palusol de 35 x 4  
Au battement: Palusol de 35 x 4 sur vantail secondaire  
Palusol de 10 x 6 avec joint d'étanchéité double lèvres sur vantail principal
- SENS DU FEU: Indifférent
- ANGLE MAXIMUM DE LA POSITION D'ATTENTE: 125°
- EQUIPEMENT:
  - Fermes-portes DORMA réf. TS 92 réglable de la force 2 à la force 4 (E. N.)
  - Bandeau DORMA réf. G 93
- MODES DE COMMANDE:
  - Télécommandé, par Rupture, sous 24 ou 48 V
  - Autocommandé, par Rupture et sous 24 V uniquement
  - Télécommandé et autocommandé, par Rupture sous 24 V et 48 V
- OPTIONS:
  - Finition du bandeau (standard: argent)
  - Barre anti-panique asservie (contrôle d'accès, verrouillable – déverrouillable) JPM réf. PUSH CONTROL  
(Attention!: Largeurs mini des vantaux: 830)

Type de commande	Puissance consommée
24V - R	1.7 W
48V - R	1.8 W

### VARIANTES ADMISES:

- Revêtement stratifié ou placage (\*) V-5
- Oculus CF-PF 1H en vitrage Pyrobel 21 de forme :
  - circulaire : Ø de clair 400 maxi
  - rectangulaire : clair H 800 x L 400 maxi
 Découpe à 200 mm mini des bords du vantail
- Installation de deux regards vitrés sous conditions :
  - circulaire : Ø de clair < 400
  - rectangulaire : clair H < 400 x L < 400
 Distance mini entre deux découpes : 200 mm  
 Découpe à 200 mm mini des bords du vantail et 500 mm mini du bas du vantail

(\*) Modifications admises et entérinées par le CECMI en date du 18 avril 1986.